农用地转用方案

计量单位：公顷、公里、个、万元

建设用地项目名称	220kV半陆光伏电站~半陆220kV变电站新建线路出线间隔工程		
申请用地总面积	0.2028	新增建设用地	0.2028

	权属 / 地类	合计	其中：集体用地
申请转用面积情况	总计	0.2028	0.2028
	(一)农用地	0.2028	0.2028
	耕地	0	0
	其中永久基本农田	0	0
	(二)未利用地	0	0

土地利用计划情况

是否符合规划	符合规划	规划级别	县级

申请使用国家计划				已安排使用省级计划			
年度	新增建设用地	农用地	其中：耕地	年度	新增建设用地	农用地	其中：耕地
2025	0.2028	0.2028	0	0	0	0	0

补充耕地情况

需补充耕地数量	0	已补充耕地数量	0
补充耕地确认信息编号	/	补充耕地实际总费用	/

节约集约用地情况

功能分区	数量	申请用地	原有用地（改扩建项目）	指标控制面积	所选取单项指标对应的具体条件参数
220kV变电站	1	0.2028	0.0000	0.2062	根据《电力工程项目建设用地指标(火电厂、核电厂、变电站和换流站>的通知》(建标〔2010〕78号)根据表3.2.2,220kV支持管母线中型布置，增母线分段一个间隔，指标调整0.129公顷，本次增加1个出线间隔。站区道路宽4米，长193米，用地面积为0.0772公顷，综合用地指标为0.2062公顷。

节地技术、模式应用的情况：

市、县人民政府自然资源主管 部门审核意见	主管领导：[redacted] 日期：2025.7.4
市、县人民政府审核意见	主管领导：[redacted] 日期：2025.7.4